Приложение № 3
к Положению

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РС(Я)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Алданскому району
г.Алдан, ул.10 лет Якутии,40, 678900, тел./факс 3-48-85, e-mail: ogpn. aldan @mail.ru

Акт № 38 (1)
по результатам рассмотрения заявления

« 13 » марта 2018 года

г. Алдан
(место составления акта)
12 ч. 00 мин.

Я, заместитель главного государственного инспектора Алданского района по пожарному надзору подполковник внутренней службы Каблаш Владимир Анатольевич
(фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период с 10 ч. 00 мин. «13» марта 2018 г. по 12 ч. 00 мин. «13» марта 2018 г.проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 п.Нижний Куранах» Муниципального образования «Алданский район», юридический адрес: РС(Я), Алданский район, п.Нижний Куранах, ул.Школьная,19
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: *РС(Я), Алданский район, п.Нижний Куранах, ул.Строительная,11 (Кабинет труда в здании МКОУ «СКОШИ 8 вида п.Нижний Куранах»)*

при обследовании совместно с
Директором МБОУ СОШ № 4 Мухина Лена Викторовна
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т. п.)

по результатам которого установлено:
1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:
Кабинет труда *– в здании МКОУ «СКОШИ 8 вида п.Нижний Куранах» (Ф1.1, здание 1994 г. постройки, 1999 г. – реконструкция под образовательное учреждение), трехэтажное, общая площадь этажа 843,9 м^2. (объем здания 10810 м^3.), стены шлакоблочные, перекрытия ж/б плиты, кровля металл по деревянной обрешетке. Здание оборудовано АПС с дымовыми пожарными извещателями и СОУЭ 3-го типа. Помещения первичными средствами пожаротушения обеспечено, исправны. Наружное противопожарное водоснабжение ПГ № 5 по ул.Строительная,13 – имеется, исправен.*

(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков). их конструктивной и функциональной пожарной опасности.
Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	
1	2	3	4
1.	*Нарушений не выявлено*		

С Актом обследования ознакомлен:
Директор МБОУ СОШ № 4
Мухина Лена Викторовна
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

Мухина
(подпись)

«14» марта 2018 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:
Директор МБОУ СОШ № 4
Мухина Лена Викторовна
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина)

_____
(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Кабинеты труда в здании МКОУ «СКОШИ 8 вида п.Нижний Куранах», использующиеся совместно с МБОУ СОШ № 4 по адресу: РС(Я), Алданский район, п.Нижний Куранах, ул.Строительная,11 ***соответствуют требованиям пожарной безопасности***

« *13* » *марта* 20*18* г.

Обследование проводил(и):
Зам. начальника ОНДиПР по Алданскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по РС (Я)
подполковник внутренней службы *Каблаш В.А.*
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

« *13* » *марта* 20*18* г.

М.Л.П.*

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору